



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@mchs45.ru
ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-28-15, 6-29-54, E-mail: shadr_mond@mail.ru

г. Шадринск
(место составления акта)

« 7 » февраля 2018 г.
(дата составления акта)

« 14 » час « 00 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 5

По адресу(ам): Курганская область, г. Шадринск, ул. Крестьянская, 7

На основании: распоряжения № 5 от « 30 » января 2018 года Начальника Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Трофимова К.А.

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: юридического лица – Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району»

Дата и время проведения проверки:

«6» февраля 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.

«7» февраля 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа.

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор Митькина Ольга Евгеньевна О.М. Митькина «6» февраля 2018 г. 15 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование с органами прокуратуры не требуется

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по Курганской области лейтенант внутренней службы Сапожников Антон Анатольевич

При проведении проверки присутствовали: Директор Митькина Ольга Евгеньевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Социальная гостиница расположена по ул. Крестьянская, 7. Представляет собой однокомнатную квартиру на первом этаже многоквартирного жилого дома и относится по классу функциональной пожарной опасности к Ф1 - для постоянного проживания и временного пребывания людей: Ф1.2 - гостиница. Здание 5-ти этажное с подвалом и чердачным помещением, II степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия ж/б, кровля шиферная по деревянной обрешётке, отопление центральное водяное, освещение электрическое. Помещение гостиницы оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система пожарной сигнализации дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны г. Шадринска, без участия работников объекта.

Для данного объекта проведена независимая оценка пожарного риска, выполненная аккредитованной в установленном порядке организацией ООО «НПО «Аудит-Гарант»

(свидетельство об аккредитации выданное МЧС России № 660/В/0769 от 10.04.2015 года) зарегистрирована в МЧС России за №66-ЭЗ/2017 с выводом, что значение пожарного риска гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара на вышеуказанном объекте не превышает допустимого значения 1×10^{-6} год и соответствует нормам и требованиям установленным Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В ходе проведения проверки:

06.02.2018г. проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре с дежурным персоналом (задействовано 2 человека).

С руководством учреждения и дежурным персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве и в быту (проинструктировано 2 человека).

☐ исходные данные, применяемые в расчете пожарного риска, **не соответствуют** фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты, вследствие чего расчет пожарного риска во внимание не принимается;

☒ исходные данные, применяемые в расчете пожарного риска, **соответствуют** фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты. Расчет проведен в соответствии с требованиями, установленными Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №272.

☐ На объекте защиты в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- не прилагаются

Подписи лиц, проводивших проверку:



Сапожников А.А.

(подпись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор Митькина Ольга Евгеньевна

«7» февраля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)