



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@mchs45.ru

**ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ**

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-28-15, 6-29-54, E-mail: shadr_mond@mail.ru

г. Шадринск

(место составления акта)

« 7 » февраля 2018 г.
(дата составления акта)

« 15 » час « 00 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 4

По адресу(ам): Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, 59

На основании: распоряжения № 4 от « 30 » января 2018 года начальника Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Трофимова К.А.

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: юридического лица – Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району»

Дата и время проведения проверки:

«6» февраля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.

«7» февраля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа.

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор Митькина Ольга Евгеньевна Митькина «6» февраля 2018 г. 14 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование с органами прокуратуры не требуется

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области лейтенант внутренней службы Сапожников Антон Анатольевич

При проведении проверки присутствовали: Директор Митькина Ольга Евгеньевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району относится по функциональной пожарной опасности к Ф.3.5. Первый этаж кирпичный, второй – бревенчатый, кровля металлические листы по деревянной обрешетке. Степень огнестойкости – V. Так же на территории организации расположены гаражи для стоянки легковых автомобилей. Здания оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а так же первичными средствами пожаротушения – огнетушителями ОП-4, согласно норм положенности.

Для данного объекта проведена независимая оценка пожарного риска, выполненная аккредитованной в установленном порядке организацией ООО «НПО «Аудит-Гарант» (свидетельство об аккредитации выданное МЧС России № 660/В/0769 от 10.04.2015 года),

зарегистрирована в МЧС России за №64-ЭЗ/2017 с выводом, что значение пожарного риска гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара на вышеуказанном объекте не превышает допустимого значения 1×10^{-6} год и соответствует нормам и требованиям установленным Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В ходе проведения проверки:

06.02.2018г. проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре с дежурным персоналом (задействовано 26 человек).

С руководством учреждения и дежурным персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве и в быту (проинструктировано 26 человек).

☐ исходные данные, применяемые в расчете пожарного риска, не соответствуют фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты, вследствие чего расчет пожарного риска во внимание не принимается;

☒ исходные данные, применяемые в расчете пожарного риска, соответствуют фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты. Расчет проведен в соответствии с требованиями, установленными Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №272.

☐ На объекте защиты в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- не прилагаются.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Сапожников А.А.

(подпись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор Митькина Ольга Евгеньевна

«7» февраля 2018 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)